

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 045515/2024  
Č.j. MěÚ Litomyšl 053493/2024  
Vyřizuje: Šárka Tobková, tel. +420 461 653 345

Litomyšl, dne 23.7.2024

## INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

**INVEKTA s.r.o., IČO 48152323, Vlkov č.p. 71, Záhradí, 570 01 Litomyšl**

(dále jen „žadatel“) dne 24.6.2024 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby podle § 78a a 79 a o provedení stavby podle § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) ve věci stavby:

### Úspory energie v areálu společnosti INVEKTA s.r.o. - rekonstrukce zdroje tepla Litomyšl, Záhradí, Vlkov č.p. 71

na pozemku st. p. 214, parc. č. 442/26 v katastrálním území Záhradí.

#### **Záměr obsahuje:**

Předmětem stavby je kaskáda tepelných čerpadel v kombinaci vzduch/voda (3 ks) a země/voda (2 ks) s plošnými zemními kolektory.

#### Zdroj tepla - tepelné čerpadlo vzduch/voda

- Zdrojem tepla pro vytápění bude kaskáda tepelných čerpadel (dále jen TČ) vzduch/voda v provedení SPLIT o jmenovitém výkonu 35,0 kW (A7/W35) celkový počet - 2 ks a TČ vzduch/voda v provedení SPLIT o jmenovitém výkonu 30,8 kW (A7/W35) celkový počet - 1 ks. Celkový instalovaný výkon TČ vzduch/voda bude 85,0 kW (A7W35). Každé TČ bude doplněno bivalentním zdrojem tepla - elektrokotel o jmenovitém výkonu 2x 7,5 kW. Elektrokotel bude součástí sestavy TČ. Napojení zdroje tepla do otopné soustavy bude skrze akumulární (taktovací) nádobu o celkovém objemu 1000 litrů.

#### Zdroj tepla - tepelné čerpadlo země/voda

- Zdrojem tepla pro vytápění bude kaskáda tepelných čerpadel (dále jen TČ) země/voda v provedení se zemními plošnými kolektory o jmenovitém výkonu 46,4 kW (B0/W35) celkový počet - 2 ks. Celkový instalovaný výkon TČ vzduch/voda bude 85,0 kW (A7W35). Každé TČ bude doplněno bivalentním zdrojem tepla - elektrokotel o jmenovitém výkonu 2x 7,5 kW. Elektrokotel bude součástí sestavy TČ. Napojení zdroje tepla do otopné soustavy bude skrze akumulární (taktovací) nádobu o celkovém objemu 1000 litrů.

#### Zdroj tepla - plošný zemní kolektor

- TČ země/voda budou odebírat teplo z plošného zemního kolektoru umístěného na pozemku parc. č. 442/26 v k.ú. Záhradí. Plošný kolektor bude rozdělen na 3 části se třemi samostatnými sběrnými šachtami. Ve sběrných šachtách bude umístěn sběrný R+S. Jednotlivé R+S budou napojeny na tepelná čerpadla země/voda. Celková plocha zemního kolektoru bude 4600 m<sup>2</sup>. Hloubka uložení plošného kolektoru bude 1,5 m.

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále "nový stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 a § 116 odst. 3 stavebního zákona

**i n f o r m u j e o p o d á n í n á v r h u**

na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Šárka Tobková  
referent odboru výstavby  
a územního plánování

**Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 8 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Písemnost byla dne ..... zveřejněna na adrese:

[https://www.litomysl.cz/mestsky\\_urad/uredni\\_deska](https://www.litomysl.cz/mestsky_urad/uredni_deska)

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

**Obdrží:**

k vyvěšení na úřední desce  
Městský úřad Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl